

УТВЕРЖДАЮ:

Глава управы района
Южное Тушино города Москвы

А.С.Ерохов

«16» марта 2017 г.

ПРОТОКОЛ

проведения общественных обсуждений с гражданами, общественными организациями, органами местного самоуправления района Южное Тушино города Москвы

Время: 19-00 час., 16 марта 2017 г.

Место проведения: г. Москва, б-р Яна Райниса д.43/2, ГБОУ «Школа №2096».

Тема общественных обсуждений:

Обсуждение проектных решений в границах ООПТ по объекту: «Перекладка участков магистральной тепловой сети для объекта пр. Донелайтиса, от т.к.3-2-35326 до т.к.3-2-35324».

Присутствовали:

Коновалов В.В. – первый заместитель главы управы района Южное Тушино;
Маргелов С.М. – начальник отдела строительства, земельно-имущественных отношений и транспорта; **Харланенков И.С.** - главный специалист отдела строительства, земельно-имущественных отношений и транспорта; **Рогов А.В.** - главный специалист отдела строительства, земельно-имущественных отношений и транспорта; **Лобах Ю.Н.** – представитель ООО «ИПОС»; **Фуренкова Ю.А.** – представитель ООО «ИПОС».

Жители района Южное Тушино города Москвы в количестве 0 человек.

Слушали:

1. Первого заместителя главы управы района Южное Тушино **Коновалова В.В.** о необходимости в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проведения общественных обсуждений по объекту:

«Перекладка участков магистральной тепловой сети для объекта пр. Донелайтиса, от т.к.3-2-35326 до т.к.3-2-35324».

2. Представителя ООО «ИПОС» **Лобах Ю.Н.** о проекте, земельном участке, экологической экспертизе, условиях строительства.

Общая часть.

Перекладка участков магистральной тепловой сети для объекта пр. Донелайтиса, от т.к.3-2-35326 до т.к.3-2-35324.

Проектом предусматривается:

Реконструкция тепловой сети. Проектом предусматривается прокладка трубопроводов магистральной тепловой сети из двух труб 530х9,0/710 в пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой оболочке между точками 1 и 41. Глубина траншеи для прокладки теплопроводов варьируется от 3,7 м (т.40) до 1,92 м (т. 14).

Условия реконструкции по существующим сетям:

- сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работ;
- стесненные условия хранения материалов.

Оценка воздействия проектных решений на ООПТ

Охрана атмосферного воздуха. Сверхнормативного влияния объекта на загрязнение атмосферы в период перекладки тепловых линий наблюдаться не будет. Максимальные приземные концентрации на окружающей территории не превысят 0,1 ПДК. Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не будут являться источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Охрана подземных и поверхностных вод. Некоторое временное увеличение содержания взвешенных веществ при строительстве не окажет необратимого негативного воздействия на экологическое состояние местной водной среды.

Для предотвращения переноса загрязняющих веществ на сопредельные территории и загрязнение поверхностного стока вне территории строительства ПОСом необходимо предусмотреть площадку для мойки колес. В качестве очистных сооружений на время строительства рекомендовано использовать очистные сооружения «Мойдодыр».

Контроль за отходами. Строительные отходы не подлежат длительному хранению. Проводится работа по сбору отходов в бункер-накопитель, установленный на строительной площадке. Хранение не должно превышать 7 дней. Отходы очистных сооружений мойки колес автомобилей и отходы от биотуалетов накапливаются непосредственно в технологическом процессе и по мере накопления вывозятся специализированными организациями.

Зеленые насаждения.

Зеленые насаждения являются важнейшим элементом городского ландшафта. Они выполняют санитарно-гигиенические и психофизиологические функции, например такие как: продуцируют кислород, ассимилируют углекислоту, осаждают пыль, газообразные химические вещества и многие другие.

Проектом предусматривается пересадка 2-х деревьев и 8 кустарников, а так же восстановление 10 деревьев.

Решили:

1. По итогам рассмотрения одобрить представленные проектные решения, а так же «Проект благоустройства и компенсационное озеленение». Строительной организации проработать вопрос размещения строительного городка вне ООПТ и жилого сектора.