



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1		Труба $\varnothing 820 \times 10$ бесшовная ГОСТ 20295	0,5		
2		Вилатерм $d=50$ мм	17,8		пог.м
3		Бетон В15	0,1		м ³

1 Спецификация дана на проход через стену одной трубы.
 2 По концам футляров пространство заполнить цементным раствором М100. Со стороны улицы дополнительно использовать битумную мастику в 2 слоя.

Согласовано	
Взам инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ПАО "МОЭК"			
						790-ПИР /15-12- ТКР 1.ГЧ.7			
						Магистральная тепловая сеть для объекта пр. Донелайтиса от т.к. 3-2-35326 до т.к. 3-2-35324			
Изм	Колуч	Лист	И док	Подп	Дата	Перекладка участков магистральной тепловой сети	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Лобах					П		1
Проб.		Пызырева				Узел прохода через стену ст. трубы в ППУ-изоляции ПЭ-обол. $\varnothing 530 \times 9 / 710$ м.1	ООО "ИПОС"		
Н. контр.		Иназемцев							
ГИП		Пызырева							