

УТВЕРЖДАЮ:

Глава управы района
Южное Тушино города Москвы

А.С.Ерохов

«23» марта 2017 г.

ПРОТОКОЛ

проведения общественных обсуждений с гражданами, общественными организациями, органами местного самоуправления района Южное Тушино города Москвы

Время: 19-00 час., 23 марта 2017 г.

Место проведения: г. Москва, б-р Яна Райниса д.43/2, ГБОУ «Школа №2096».

Тема общественных обсуждений:

**Обсуждение проектных решений в границах ООПТ по объекту:
«Реконструкция газопровода по адресу: Походный пр-д, заказ №15.039».**

Присутствовали:

Маргелов С.М. – начальник отдела строительства, земельно-имущественных отношений и транспорта; **Харланенков И.С.** - главный специалист отдела строительства, земельно-имущественных отношений и транспорта; **Рогов А.В.** - главный специалист отдела строительства, земельно-имущественных отношений и транспорта; **Юдин А.А.** – представитель УРПСД АО «Мосгаз»; **Литвин А.А.** – представитель УРПСД АО «Мосгаз»; **Лёвина Д.И.** – представитель УРПСД АО «Мосгаз»; **Малинов А.М.** – представитель АО «Мосгаз».

Жители района Южное Тушино города Москвы в количестве 0 человек.

Слушали:

1. Начальника отдела строительства, земельно-имущественных отношений и транспорта Маргелова С.М. о необходимости в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проведения общественных обсуждений по объекту:

«Реконструкция газопровода по адресу: Походный пр-д, заказ №15.039».

2. Представителя УРПСД АО «Мосгаз» Лёвину Д.И. о проекте, земельном участке, экологической экспертизе, условиях строительства.

Общая часть.

Реконструкция газопровода по адресу: Походный пр-д, заказ №15.039.

Проектом предусматривается:

Реконструкция стального газопровода. Проектной документацией предусматривается прокладка газопровода среднего давления ($P \leq 0,3 \text{ МПа}$) методом санации (полиэтиленовый рукав) по технологии «Феникс» ПЭ100 SDR11, диаметры 600 и 500.

Условия реконструкции по существующим сетям:

- сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работ;
- стесненные условия хранения материалов.

Оценка воздействия проектных решений на ООПТ

Охрана атмосферного воздуха. Сверхнормативного влияния объекта на загрязнение атмосферы в период перекладки тепловых линий наблюдаться не будет. Максимальные приземные концентрации на окружающей территории не превысят 0,1 ПДК. Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не будут являться источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Охрана подземных и поверхностных вод. Некоторое временное увеличение содержания взвешенных веществ при строительстве не окажет необратимого негативного воздействия на экологическое состояние местной водной среды.

Для предотвращения переноса загрязняющих веществ на сопредельные территории и загрязнение поверхностного стока вне территории строительства ПОСом необходимо предусмотреть площадку для мойки колес. В качестве очистных сооружений на время строительства рекомендовано использовать очистные сооружения «Мойдодыр».

Контроль за отходами. Строительные отходы не подлежат длительному хранению. Проводится работа по сбору отходов в бункер-накопитель, установленный на строительной площадке. Хранение не должно превышать 7 дней. Отходы очистных сооружений мойки колес автомобилей и отходы от биотуалетов накапливаются непосредственно в технологическом процессе и по мере накопления вывозятся специализированными организациями.

Зеленые насаждения.

Зеленые насаждения являются важнейшим элементом городского ландшафта. Они выполняют санитарно-гигиенические и психофизиологические функции, например такие как: продуцируют кислород, ассимилируют углекислоту, осаждают пыль, газообразные химические вещества и многие другие.

Проектом предусматривается сохранение 274 дерева и 332 кустарника, а так же компенсационная высадка 189 деревьев и 331 кустарник.

Решили:

1. По итогам рассмотрения одобрить представленные проектные решения, а так же «Мероприятия по охране окружающей среды. Благоустройство и озеленение».